


УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МАУ СШОР «Юность»  
К.В.Дыбенко  
2020г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Юность»  
(МАУ СШОР «Юность»)

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Юность» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа -Югра (МАУ СШОР «Юность»).

1.2. Адрес объекта:

628461, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, 1 микрорайон, дом 48а

Тел./факс (34668) 3-45-63 (директор)

Тел./факс (34668) 3-51-13 (приемная)

Тел. (34668) 3-25-43 (заместитель директора по УВР)

Тел. (34668) 3-25-57 (заместитель директора по АХЧ)

E-mail: [Sambo.Raduzhniy@mail.ru](mailto:Sambo.Raduzhniy@mail.ru)

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4416,7 кв.м.

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да

1.4. Год постройки здания 2009, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Юность» краткое наименование - (МАУ СШОР «Юность»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

628461, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, город Радужный, 1 микрорайон, дом 48а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление культуры, спорта и молодежной политики (УК, С и МП)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

628462, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, 3 микрорайон, дом 22 тел.: управление культуры, спорта и молодежной политики г.Радужный, тел.: начальник управления - 8 (34668) 3-97-44, приемная- 8 (34668) 3-35-70).

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

1.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

физическая культура и спорт

2.2 Виды оказываемых услуг борьба самбо, дзюдо, бокс, кикбоксинг, пауэрлифтинг, киокусинкай платные услуги тренажерный зал

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающийся на кресле-коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушением слуха, с нарушением умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) (586чел.), вместимость (752 чел.), пропускная способность (179 чел/смену)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский автобус №№1,54, остановка «Автостанция».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 80 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-8 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: 2-регулируемых; 1- со звуковой сигнализацией, таймеров;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать нет)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет да (2016 году на пешеходном тротуаре обустроен спуск для инвалидов)

### 3.3. Вариант Организация доступности ОСИ



(форма обслуживания)\* С УЧЕТОМ СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДП
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДП
4	с нарушениями зрения	ДП
5	с нарушениями слуха	ДП
6	с нарушениями умственного развития	ДП

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП (К, С, У, Г, О)
2	Вход (входы) в здание	ДП (К, С, У, Г, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП (К, С, У, Г, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП (К, С, У, Г, О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП (К, С, У, Г, О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП (К, С, У, Г, О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП (К, С, У, Г, О)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДП-В - доступно частично всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговые заключение о состоянии доступности ОСИ:

**Объект доступен полностью : инвалидам, передвигающимся на кресле – коляске; инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата; с нарушением зрения; с нарушением слуха; с нарушением умственного развития.**

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Устранен перепад на пешеходном тротуаре со стороны автовокзала. Выделено место под парковку и обозначено знаком на вертикальном столбе расположенный не менее 1,5м.
2	Вход (входы) в здание	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Выполнена маркировка ступеней, тактильной лентой.</li><li>2. Оборудовано боковым ограничителем бортиком с двух сторон.</li><li>3. Установлено противоскользящее покрытие.</li><li>4. Установлено кнопка вызов персонала на входной двери световым и звуковым сигналом в помещение дежурного, устройство вызова у входной двери.</li><li>5. Оборудовано устройством для автоматического открывания дверей ОДА-01КР с датчиком беспроводной ИД-10(инфракрасный).</li><li>6. Оборудованы переносной рампой для преодоления порогов высоты 7см.</li><li>7. Установлена ручка П-образная.</li><li>8. Маркировка дверные проемы контрастной лентой.</li></ol>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установлены: <ul style="list-style-type: none"><li>- тактильные пластиковые знаки,</li><li>- телефон с крупными кнопками и регулированием уровня громкости,</li><li>-кнопка вызова персонала,</li><li>-кнопка вызова помощника + тактильная пиктограмма,</li><li>- таблички с дублированием информации азбукой Брайля,</li><li>- световой маяк внутри здания,</li><li>- Стенд типовой из ПВХ размер 900*1000мм,</li><li>- маркировка ступеней самоклеющийся ребристый угол из резины цвет желтый перед маршем,</li><li>- сборная перила на лестничных маршах</li></ul>



		<p>Установлен откидной пандус, усиленный с противоскользящей поверхностью 4,5м в тренажерном зале</p> <p>Контрастная лента для маркировки дверных проемов.</p> <p>-табличка с информации азбука Брайля</p> <p>Приобретены «Рампы» для преодоления порогов высота 7см</p> <p>- настенное мнемосхема 470x610</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>Оборудовано</p> <p>-портативная информационная индукционная система «Исток» А2 для слабослышащих со встроенным плеером</p> <p>- план эвакуации тактильные табличка с указанием мест для инвалидов</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Оборудовано и установлено таблички тактильные (пиктограмма)</p> <p>-поручень «Г» образный угловой левый и правый</p> <p>- унитаза для инвалидов</p> <p>-кнопка вызова персонала + приемник со звуковой, световой и текстовой индикацией</p> <p>-автоматический смеситель бесконтактный для рук</p> <p>- крючок для костылей</p> <p>- писсуар и поручень.</p> <p>-поручень пристенный одинарный к умывальнику</p> <p>-поручень для ванны</p> <p>- откидной стул для душа</p> <p>-кнопка вызова персонала + приемник со звуковой, световой и текстовой индикацией</p> <p>- таблички тактильные (пиктограмма)</p> <p>- табличкой тактильной для инвалидов.</p>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<p>Тактильный пластиковый знак (пиктограмма) с защитным покрытием «на лестничной площадке»</p> <p>-Тактильный пластиковый знак (пиктограмма) с защитным покрытием «Направление движения»</p> <p>- Тактильный пластиковый знак (пиктограмма) с защитным покрытием «Туалет для инвалидов », (М,Ж)»</p> <p>- Тактильный пластиковый знак (пиктограмма) «Вход в помещение» с дублированием азбукой Брайля</p> <p>- Табличка «выход из помещения» с дублированием азбукой Брайля</p> <p>- Табличка «лифт для инвалидов с дублированием информации азбукой Брайля</p> <p>- Тактильный пластиковый знак (пиктограмма) с защитным покрытием. телефон для людей с нарушением слуха</p> <p>- Тактильный пластиковый знак</p>

		(пиктограмма) «медицинский кабинет» - Пластиковый знак «место нахождения огнетушителя» - Портативная информационная индукционная система «Исток А2» для слабослышащих со встроенным плеером. - Выполнена маркировка ступеней визуальные таблички с обозначением категорий инвалидов, Установлены тактильные табл. перед дверьми, информационные, таблички по зданию.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8.	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2016**

в рамках исполнения ( Муниципальной программы «Доступная среда в городе Радужный на 2016-2020годы»)

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **объект доступен полностью по всем функциональным зонам: инвалидам с нарушением зрения; с нарушением слуха; с нарушением умственного развития; с нарушением опорно-двигательного аппарата;**

**инвалидам передвигающимся на кресле-коляске.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **в ходе проведения мероприятий в рамках муниципальной программы «Доступная среда в городе Радужный на 2016-2020годы» объект доступен полностью.**

4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **председатель регионального отделения общества инвалидов по городу Радужный; совместно с инвалидами с нарушением зрения, с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды передвигающихся в кресле – коляске.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается



## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>4</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>9</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>7</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>7</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>5</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>4</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 36 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 0 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы  
Директор МУА ДСШОР «Юность»



\_\_\_\_\_  
К.В. Дыбенко  
(Ф.И.О.)

Члены рабочей группы  
Председатель РГОО ВОИ  
«Стимул»  
(должность)



\_\_\_\_\_  
Е.Б.Евтушенко  
(Ф.И.О.)

Специалист первой категории  
по охране труда  
(должность)

\_\_\_\_\_  
М.Н.Чеснокова  
(Ф.И.О.)

Заместитель директора по административной  
хозяйственной части  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Д.А. Коломенцева  
(Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)

Комиссией (название). \_\_\_\_\_