

СОГЛАСОВАНО:

Председатель РГОО

ВОИ «Стимул»

Евтушенко Е.Б.

«25» марта 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ СШОР

«Юность»

Дыбенко К.В.

«25» марта 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) – Спортивный центр с универсальным игровым залом

№ 7

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект физической культуры и спорта;
 - 1.2. Адрес объекта: 628461, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 1 микрорайон, дом 48а;
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 4416,7 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: да
 - 1.4. Год постройки здания: 2009, последнего капитального ремонта: не проводился;
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2022, капитального – не определен;
 - 1.6. Название организации, (полное юридическое наименование): Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Юность» (МАУ СШОР «Юность»);
 - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628461, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный 1 микрорайон, дом 48 а;
 - 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
 - 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная;
 - 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная;
 - 1.11. Вышестоящая организация: УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ;
 - 1.12. Фактический адрес вышестоящей организации: 628461, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Радужный, 1 микрорайон, д.30.
- Юридический адрес: 628461, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Радужный, 1 микрорайон, д.22.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: деятельность спортивных объектов;
- 2.2 Виды оказываемых услуг: занятия по видам спорта: борьба самбо, дзюдо, бокс, кикбоксинг, пауэрлифтинг, кикбоксинг, платные услуги – тренажёрный зал
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, инвалиды передвигающиеся на креслах – колясках, инвалиды с нарушением опорно – двигательного аппарата
- 2.6 Плановая мощность: количество обслуживаемых в день – 586 чел., вместимость – 752 чел;
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Городские пассажирские автобусы маршрут №1, 54 до остановки «Автостанция» или адаптированным пассажирским транспортом, далее по тротуару к центральному входу Спортивного центра с универсальным игровым залом

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 80 м;

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,Г) ; ДУ (С,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,О, Г) ; ДУ (С, У); ДЧ (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, Г,); ДУ (С, У); ДЧ (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, К, Г,У); ДЧ (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О,К,Г), ДУ (С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен полностью избирательно (ДП-И) для лиц с нарушениями слуха, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для лиц с ментальными нарушениями и лиц с нарушением зрения объект доступен условно, то есть при посещении учреждения данными категориями граждан необходима ситуационная помощь (сопровождение).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2022 год

в рамках исполнения программы «Доступная среда в городе Радужный»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
не достигнуто

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с РГОО ВОИ «Стимул»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
дата 16.05.2022

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» марта 2022 г.,

2. Акта от 25.03.2022 года оценки (актуализации ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 7 от 21 апреля 2020 года)

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 2021г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель РГОО

ВОИ «Стимул»

Гавришченко Е.Б.

28 марта 2022 г.



УТВЕРЖАЮ:

Директор МАУ СШОР

«Юность»

Дыбенко К.В.

25 марта 2022 г.



**АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 7**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект физической культуры и спорта;
- 1.2. Адрес объекта: 628461, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 1 микрорайон, дом 48а;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 4416,7 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: да
- 1.4. Год постройки здания: 2009, последнего капитального ремонта: не проводился;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2022, капитального – не определен;
- 1.8. Название организации, (полное юридическое наименование): Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Юность» (МАУ СШОР «Юность»);
- 1.9. Юридический адрес организации (учреждения): 628461, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 1 микрорайон, дом 48а;
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная;
- 1.11. Вышестоящая организация: УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ;
- 1.12. Фактический адрес вышестоящей организации: 628461, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Радужный, 1 микрорайон, д.30.
- Юридический адрес: 628461, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Радужный, 1 микрорайон, д.22.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: деятельность спортивных объектов;
- 2.2 Виды оказываемых услуг: занятия по видам спорта: борьба самбо, дзюдо, бокс, кикбоксинг, пауэрлифтинг, киокусинкай, платные услуги – тренажёрный зал
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;
- 2.6 Плановая мощность: количество обслуживаемых в день – 586 чел., вместимость – 752 чел;
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Городские пассажирские автобусы маршрут №1, 54 до остановки «Автостанция» или адаптированным пассажирским транспортом, далее по тротуару к центральному входу Спортивного центра с универсальным игровым залом

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 80 м;

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

согласовано с председателем РГОО ВОИ «Стимул» - Евтушенко Е.Б.

АКТ

Оценки (актуализации ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 7 от 22 апреля 2020 года) уровня доступности объекта социальной инфраструктуры – Спортивный центр с универсальным игровым залом, расположенного по адресу 628461, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. Город Радужный, 1 микрорайон, дом 48а

25 марта 2022 года

1. Наименование организации

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Юность» (МАУ СШОР «Юность»)

Объект – спортивный центр с универсальным игровым залом

2. Адрес расположения объекта:

628461, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, 1 микрорайон, дом 48а

Цель оценочных мероприятий: оценка (актуализация) фактического уровня доступности для лиц с инвалидностью объекта социальной инфраструктуры расположенного по адресу: 628461, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. Город Радужный, 1 микрорайон, дом 48а

Состав экспертной группы:

Специалист-эксперт управления архитектуры и градостроительства администрации города Радужный

- по согласованию

Начальник отдела по физической культуре и спорту УКС и МП администрации города Радужный

- Лузина С.Г.

Председатель РГОО ВОИ «Стимул»

- Евтушенко Е.Б.

Независимый эксперт

- Гордица А.Н.

Заместитель директора по Э и Р МАУ СШОР «Юность»

- Ляпота О.В.

Секретарь комиссии

- Ковтун З.А.

Директор МАУ СШОР «Юность»

- Дыбенко К.В.

Контактная информация:

Телефон – 3-08-84

E-mail: - Sambo.Raduzhnij@mail.ru

Сфера деятельности организации: - деятельность спортивных объектов

Ведомственная принадлежность: - администрация города Радужный

Дата создания и введения в эксплуатацию здания: - 2009 год.

2. Краткие сведения о составе объекта (количество зданий) - 1

3. Актуальность паспорта доступности, дата заполнения (актуализации)

25.03.2022 года

4. Достоверность сведений, содержащихся в паспорте доступности, соответствие фактическому состоянию объекта (в т.ч. в разрезе структурно-функциональных зон)
- да

5. Наличие объекта (объектов) на информационных картах в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»

Данные имеются

6. Наличие мероприятий в отраслевой «дорожной карте» (плане финансово-хозяйственной деятельности в текущем году) – да

7. Доступность официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению - да

Официальный сайт учреждения (скуюность.рф) доступен для лиц с нарушением органов зрения, имеется версия для слабовидящих;

8. Аналитическая справка о состоянии доступности зон объекта (заполняется подконтрольной организацией заблаговременно до проведения контрольно-аналитического мероприятия)

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

к - инвалиды на креслах-колясках («колясочники»);

о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата («опорники»);

с - инвалиды с нарушениями зрения («слепые»);

г - инвалиды с нарушениями слуха («глухие»);

у – инвалиды с нарушением интеллекта («умственно-отсталые»).

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)				
Вход на территорию (при наличии ограждения)				
- ширина прохода, калитки	м	0,9 и более	к, о	
- информация об объекте			все	нет
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)				есть
Расстояние до входа в здание	м	50 и менее	все	20
Количество машино-мест для инвалидов	шт	10 % и более (при наличии менее 10 мест – не менее 1 машино-места для инвалида)	К,о	2
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	м	3,6 и более	к	соответствует
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	м	6,0 и более	к	соответствует
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)				
- ширина тротуара (пути движения):	м	2,0 и более	к	Более 2,0

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
- указатели направления движения			все	нет
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара			к,о,с	нет
- места отдыха			все	есть
Открытая лестница:				-
- высота подъема	м	справочно	все	
- поручни на высоте	м	0,85 - 0,92	о, с	0,9
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)			с	нет
- контрастная маркировка крайних ступеней			с	есть
Пандус на рельефе				-
- высота подъема одного марша	м	0,8 и менее	все	
- уклон	%	1:20 и менее	все	1:20
Поручни с двух сторон			все	есть
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	все	0,7
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	все	0,9
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)				
Крыльцо или входная площадка				
Высота площадки	м	справочно	все	
Габариты площадки (ширина)	м	2,2 и более	к	соответствует
Габариты площадки (глубина)	м	2,2 и более	все	соответствует
Поручни (ограждение)			все	есть
Навес			все	есть
Информация об объекте			все	есть
Лестница наружная				
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу			с	нет
Контрастная маркировка крайних ступеней			с	есть
Поручни с двух сторон			все	нет
- на высоте	м	0,85-0,92	все	0,9
- горизонтальные завершения поручней	м	длиннее наклонной части на 0,27 - 0,33	все	
- не травмирующие окончания			все	
Пандус наружный				
Уклон	%	1:20 и менее	все	соответствует

Наименование элементов объекта	Единиц измерен ия (наличи е)	Норматив ная величина, наличие	Кategori и инвалидо в	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	м	0,9 - 1,0	все	соответствует
Высота подъема одного марша (максимальная)	м	0,8 и менее	все	
Разворотные площадки:				
-при въезде на пандус, длина	м	1,5 и более	к	
-при въезде на пандус, ширина	м	1,5 и более	к	
-промежуточная прямая, длина	м	1,5 и более	к	
-промежуточная прямая, ширина	м	1,0 и более	к	
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	м	1,5 и более	к	
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	м	1,5 и более	к	
Поручни с двух сторон:			все	есть
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	все	
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85-0,92	все	
- горизонтальные завершения поручней	м	длиннее наклонной части на 0,27 - 0,33	все	есть
- не травмирующие окончания			все	есть
Нескользящее покрытие			все	Есть (не соответствует)
Наружный подъемник			к	нет
Звуковой маяк у входа			с	нет
Тамбур				
Глубина	м	2,3 и более	все	2,3
Ширина	м	1,5 и более	все	1,5
Двери распашные		справочно	-	есть
Двери автоматические		справочно	-	нет
- ширина дверного проема в свету	м	0,9 и более	к, о	соответствует
- высота порога наружного, внутреннего	м	Каждого элемента порога 0,014 и менее	к	
Лестница на уровень 1-го этажа				
Контрастная маркировка крайних ступеней			с	есть
Поручни с двух сторон:			все	есть

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
- на высоте	м	0,85-0,92	все	0,9
- горизонтальные завершения поручня	м	длиннее наклонной части на 0,27 - 0,33	все	
- не травмирующие окончания			все	есть
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				
Ширина марша	м	1,0 и более	все	
Уклон	%	1:20 и менее	все	
Разворотные площадки внизу, вверху	м	1,5 и более	к	
Поручни с двух сторон:			все	
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	все	
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	все	
- горизонтальные завершения поручней	м	длиннее наклонной части на 0,27 - 0,33	все	
Пандус переносной			к	есть
Подъемник для инвалидов				
- стационарный			к	нет
- мобильный			к	нет
Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения	м	1,5 и более	к	соответствует
Разворотные площадки, глубина	м	1,5 и более	к	соответствует
Разворотные площадки, ширина	м	1,5 и менее	к	соответствует
Указатели направления движения, входа, выхода			все	Есть (не соответствуют)
Пиктограммы (доступность, вход, выход)			все	есть
Речевые информаторы и маяки			все	есть
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации			все	нет
Аудиовизуальные информационно-справочные системы			все	нет
Тактильная схема			все	Есть (не соответствует)
Место отдыха и ожидания:				
- места для сидения на 1м этаже			все	есть

Наименование элементов объекта	Единиц измерен ия (наличи е)	Норматив ная величина, наличие	Кategori и инвалидо в	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
- зона для коляски на каждом этаже			к	есть
Навесное оборудование , выступ в зону движения	м	0,1 и менее	с	
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)				-
Контрастная маркировка			с	есть
Поручни с двух сторон на лестнице			все	есть
- горизонтальные завершения поручней	м	длиннее наклонной части на 0,27 - 0,33	все	есть
Пандус внутренний на этаже				-
Ширина марша	м	1,0 и более	все	
Уклон	%	8 и менее	все	
Разворотные площадки внизу, вверх	м	1,5 и более	к	
Поручни с двух сторон:			все	
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	все	
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	все	
Лестница межэтажная № 1 (в зону оказания услуги)				
Контрастная маркировка крайних ступеней			с	есть
Поручни с двух сторон:			все	есть
- на высоте	м	0,85 - 0,92	все	0,9
- горизонтальные завершения	м	длиннее наклонной части на 0,27 - 0,33	все	0,27
- не травмирующие окончания			все	есть
- указатели номера этажа на поручне тактильные			с	нет
Лестница межэтажная № 2				
Контрастная маркировка крайних ступеней			с	есть
Поручни с двух сторон:			все	есть
- на высоте	м	0,85 - 0,92	все	0,9
- горизонтальные завершения	м	длиннее наклонной части на 0,27 - 0,33	все	0,27
- не травмирующие окончания			все	есть
- указатели номера этажа на поручне тактильные			с	нет

Наименование элементов объекта	Единиц ы измерен ия (наличи е)	Норматив ная величина, наличие	Кategori и инвалидо в	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
Лифт пассажирский				есть
Кабина:				
- длина	м	1,4 и более	к	2,1
- ширина	м	1,1 и более	к	1,1
- ширина дверного проема	м	0,8 и более	к	Раздвижные двухстворчат ые
- поручни			все	нет
Световая информация в кабине			все	есть
Звуковая информация в кабине			все	есть
Знак доступности			все	есть
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	есть	с	нет
Подъемник для инвалидов				
- стационарный			к	нет
- мобильный			к	нет
(Тренажерный зал)				
Ширина проема двери в свету	м	0,9 и более	к	0,9
Высота порога	м	0,014 и менее	к	0,014
Информация тактильная			с	нет
Информация визуальная контрастная:			все	нет
- размещение на высоте	м	1,8 и менее	все	
- высота прописных букв	м	0,025 и более	с	
Зона для кресла-коляски			к	есть
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)				
Доля мест для колясочников	%	2 и более	к	2
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	м	1,2 и более	к	соответст вует
Доля мест для лиц с нарушением слуха	%	2 и более	г	2
Специализированная зона обслуживания инвалидов- колясочников			к	есть
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей				
Санузел для инвалидов				
Знак доступности помещения			все	есть
Тактильная маркировка санузла			с	есть
Ширина дверного проема	м	0,9 и	к, о	соответст вует

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
		более		т
Раковина:				
- зона у раковины (глубина)	м	1,2 и более	к	соответствует
- зона у раковины (ширина)	м	1,2 и более	к	соответствует
- высота раковины	м	0,75 - 0,85	к	соответствует
- опорный поручень			о	есть
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	м	0,8 и более	к	соответствует
Кабины душевые для инвалидов:				
- количество кабин	ед.	справочно	все	есть
- знак доступности кабины <i>(при необходимости)</i>			все	нет
- ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	соответствует
- габариты кабины (длина)	м	1,8 и более	к	соответствует
- габариты кабины (ширина)	м	1,65 и более	к	соответствует
- опорные поручни			к, о	есть
в т. ч. откидные			к	есть
- крючки для костылей			о	есть

9. Достижение значений показателей по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в структурных подразделениях Депсоцразвития Югры и подведомственных учреждениях (с указанием значений показателей)

- не достигнуто

10. Факт организации ситуационной помощи для инвалида и МГН (наличие закрепленного специалиста, вид документа, установившего ответственность специалиста, наличие системы информации о возможности предоставления ситуационной помощи)

- Приказ по учреждению № 152 от 30.09.2021 года «О назначении ответственных лиц за организацию работы в МАУ СЦОР «Юность» по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов и других мобильных групп.

- Приказ по учреждению № 162 от 08.10.2021 года « Об утверждении Положения»

- Приказ по учреждению № 163 от 08.10.2021 года « Об утверждении порядка взаимодействия сотрудников МАУ СЦОР «Юность» при предоставлении услуг инвалидам, нуждающимся в ситуационной помощи»

-Приказ по учреждению № 169 от 13.10.2021 года «Об утверждении Инструкции для сотрудников учреждения по обеспечению доступа инвалидов к услугам и объектам»

11. Итоговое заключение о результативности исполнения мероприятий Программы – повышения уровня доступности для инвалидов и МГН (по каждой категории инвалидов указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно; ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно; ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

Объект доступен полностью избирательно (ДП-И) для лиц с нарушениями слуха, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для лиц с ментальными нарушениями и лиц с нарушениями зрения объект доступен условно, то есть при посещении учреждения данными категориям граждан необходима ситуационная помощь (сопровождение).

12. Отдельные рекомендации по адаптации и повышению уровня доступности основных структурных элементов объекта, оснащенных за счет средств Программы:

Оборудовать вход на территорию тактильно-информационной мнемосхемой. На пешеходном пути движения по территории здания установить наземные тактильные указатели. Оборудовать визуальными (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков) и тактильными (рифленая поверхность, пристенные поручни) средствами информации пути движения внутри здания. Установить тактильные информирующие обозначения для здания и помещений (мнемосхемы, тактильные вывески, тактильные таблички). Установить тактильные обозначения на поручни межэтажных лестниц. Оборудовать противоскользящим покрытием входной пандус и ступени входной лестницы здания. Рекомендовать установку информационного сенсорного аппаратно-программного комплекса со специальными функциями для людей с ограниченными возможностями здоровья. Оборудовать раздевалки стульчиками для душа


Члены экспертной группы:

Начальник отдела по физической культуре и спорту УКС и МП
(Должность)


 / Лузина С.Г.

(Подпись, расшифровка)

Председатель РГОО ВОИ «Стимул»
(Должность)

 /Евтушенко Е.Б.
(Подпись, расшифровка)


Независимый эксперт
(Должность)

 /Гордица А.Н.
(Подпись, расшифровка)

Заместитель директора по Э и Р МАУ СШОР «Юность»
(Должность)

 /Ляпота О.В.
(Подпись, расшифровка)

Директор МАУ СШОР «Юность»

 /Дыбенко К.В.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 14 (четырнадцать) листов

Должность: директор МАУ СПОР «Юность»

Подпись:

К.В.

«25» марта 2022 года

